

**Котельная мощностью 240кВт с котлами Baxi Slim 1.62iN*
на базе каскадного контроллера Kromschroder E8.4401**


Регулирование отопления по уличной и/или комнатной температуре.

Котловая температура и температура потока регулируются включением горелок.

Для систем с 4-мя котлами.

Температура вторичного контура регулируется с помощью сервомотора на смесительном клапане.

Температура горячей воды регулируется длительностью включения/отключения насоса бойлера с изменением котловой температуры.



Применяемые контроллеры

Тип	Описание
E8.4401	<p>Микропроцессорный каскадный 4-х ступенчатый контроллер с дружественным интерфейсом.</p> <p>Возможность программирования разных последовательностей включения котлов.</p> <p>Автоматическая ротация ступеней.</p> <p>Отопительный контур и контур ГВС.</p> <p>Встроенный программируемый на неделю таймер для каждого контура.</p> <p>Оптимизация отопительных программ.</p> <p>Возможно присоединение интеллектуального комнатного блока (BM) или блока дистанционного управления с комнатным датчиком (FBR2).</p> <p>Адаптация температурных графиков (только вместе с модулями BM).</p> <p>Защита насосов от блокировки.</p> <p>Возможность подключения твердотопливного котла.</p> <p>Встроенные функции тестирования датчиков и выходных реле.</p> <p>Встроенная шина данных.</p> <p>Встроенный оптический интерфейс для сервисных нужд.</p>

Датчики и принадлежности

AFS	Датчик внешней температуры.	улица
KFS / VFAS	Датчик температуры теплоносителя без/с крепежного комплекта теплоносителя	коллектор
KFS / VFAS	Датчик температуры после смесителя	смесительный контур
KFS / SPFS	Датчик температуры бойлера без/с дополнительной пружиной	бойлер
FBR2	Дистанционное управление с комнатным датчиком	по запросу
BM	Интеллектуальный комнатный блок	по запросу (только для E8)

*Котельная может комплектоваться котлами Baxi Slim любой мощности. Так же возможно увеличение мощности котельной с помощью модулей расширения.

По техническим вопросам обращаться в Департамент сервиса ДК «Хот-Велл».

Инженер технического отдела Сытник Сергей

т. (057) 754-44-07, 766-01-29 с 9:00 до 18:00

г. Харьков